

2011-06-01

Länsstyrelsen  
Att: Urban Westbye  
Miljöskydds-enheten  
831 86 ÖSTERSUND

Samrådsredogörelse angående MKB avseende tillstånd till vattenverksamhet, gällande anläggande och borttagande av fångdamm vid Långfors kraftverk i Lången, på fastigheten Österulvsås 3:5, Krokoms kommun

---

Lst dnr 00836-2011

Planerade åtgärder:

#### Orientering

Jämtkraft AB avser ansöka om tillstånd för akut uppförd fångdamm och borttagande av fångdammen.

En akutsituation uppstod efter att sättningar upptäckts på intagsdel/vingmur i slutet av april 2010. I och med detta så har en tillfällig fångdamm uppförts uppströms inloppskanalen till kraftverket. Jämtkraft avser riva fångdammen efter renovering av intagsdel/vingmur och anläggande av en ny jorddamm.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB kommer att inges till Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.

#### Allmän beskrivning

#### **Information/samråd**

Skriftlig information sändes till Länsstyrelsen den 6 april 2011.

#### Samråd med Länsstyrelsen

Samrådsmöte enl. 6 kap MB den 11 maj 2011 med anledning av planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB.

En genomgång gjordes av den skriftliga information som tidigare sänts till Länsstyrelsen.

Anteckningar från samrådet bifogas, bilaga 1.

Vid tidigare information till Länsstyrelsen den 23 februari 2011 deltog även Jan-Erik Åslund och Lasse Bergvall, Vattenenheten. De hade inga synpunkter angående nu aktuella åtgärder.

## Samråd med övriga

Skriftlig information för samråd sändes den 6 april 2011 till Miljö och Bygg i Krokoms kommun, Nedre Långans FVOF, Fiskeriverket och närmast berörda grannar. Se bilaga 2.

Ägarna till fastigheten Österulvsås 3:2 har skriftligt meddelat att de inte har någon erinran mot redan utförda och nu aktuella åtgärder. Se bilaga 3.

Yttrande från Miljö- och Bygg, Krokoms kommun, se bilaga 4.

Samråd den 30 maj 2011 med kommunstyrelsen samt miljö- och bygg i Krokoms kommun.

Information för samråd har även sänts till Jovnevaerie Sameby.

Via telefon har, Hans Lantz den 11 maj 2011 för angränsande fastighetsägare Persson Invest, meddelat att man inte har några erinringar angående utförda och planerade aktuella åtgärder.

Vid muntlig kontakt har Anders Berglund, Fiskeriverket den 29 april 2011, meddelat att det nu inte finns någon erinran och att man återkommer vid en eventuell domstolsförhandling.

I övrigt har inga frågor eller synpunkter mottagits med anledning av den skriftliga och muntliga informationen.

De synpunkter som framförts kommer att beaktas vid ärendets fortsatta hantering.

Länsstyrelsens beslut avseende bedömning av om verksamheten medför betydande miljöpåverkan eller inte emotses snarast möjligt.

Jämkraft AB

Ulf Larsson  
Utveckling Elproduktion  
Jämkraft

## Bilagor

1. Anteckningar från tidigt samråd med Länsstyrelsen 2011-05-11
2. Följebrev angående utskickad information 2011-04-06 för samråd
3. Följebrev angående utskickad information 2011-06-01 för samråd
4. Yttrande från ägare till fastigheten Österulfsås 3:2
5. Yttrande från Miljö- och Bygg i Krokoms kommun 2011-05-18
6. Anteckningar från samråd med Krokoms kommun 2011-05-30

## Samrådsanteckningar

### **Jämtkraft AB, Långforsen kraftverk – Tidigt samråd 2011-05-11**

1. Angående akutåtgärd, byggande och borttagande av fångdamm
2. Reparation av intagsdel/vingmur och anläggande av jorddamm.

Närvarande: Från Länsstyrelsen - Urban Westbye, Miljöskydds-enheten  
Från Jämtkraft - Tommy Borgh och Ulf Larsson samt Ulf Pettersson (UP Miljökonsult).

En genomgång gjordes av den skriftliga information som sändes till Länsstyrelsen den 6 april 2011. Vissa kompletteringar och ändringar görs när underlaget för samråd konverteras till miljökonsekvensbeskrivning för planerade åtgärder.

UW: Inled med en beskrivning av befintlig station.

En beskrivande dokumentation ska göras i MKB. Utförda provtagningar och redovisning av eventuella skador.

Det ska finnas ett underlag för bedömning av påverkan. MKB ska vara en handling med utförlig beskrivning av skada och orsak till skadan, vidtagna åtgärder och miljöpåverkan.

Den beskrivning som beskriver situation med upptäckt av skadan och vidtagna åtgärder bör kompletteras med foton inlagda i texten.

Redovisa bara det som är relevant i det aktuella ärendet.

Eventuell påverkan avseende skyddet enligt Natura 2000.

Miljömål hur påverkas de positivt och negativt.

Miljökvalitetsmål – eventuell påverkan.

Vattendirektivet.

Karta med bostäder ska redovisas.

UL: Redovisade hela det nu aktuella projektet. Skadan på dammen, utförande av den provisoriska fångdammen och planerade reparationsarbeten på damm och intag.

TB: Jämtkraft har ansvaret för dammen och skyldighet att utföra nödvändiga reparationer. Detta för att säkerställa dammen och hindra skador för tredje part.

UW: Det är helt klart att bolaget har ett ansvar för att underhålla anläggningen.

TB: Jämtkraft har informerat FVOF och närmast berörda markägare angående nu aktuella projekt.

UP: Det kommer att utföras en botanisk inventering med inriktning på jämtlandsmaskros.

UW: De aktuella åtgärderna kommer troligen inte att klassas som betydande miljöpåverkan.

Vid pennan

Ulf Pettersson

2011-04-06

Ulf Larsson  
+4663-149117  
ulf.larsson@jamt kraft.se

Distributionslista  
AB Persson Invest  
Carl-Göran Palmqvist  
Fiskeriverkets utredningskontor, Härnösand  
Krokoms Kommun  
Länsstyrelsen Jämtlands Län  
Nedre Långans FVO

### **Långfors kraftverk – skriftligt samråd**

Jämtkraft AB avser att hos miljödomstolen söka tillstånd enligt miljöbalken för:

1. Anläggande och borttagning av provisorisk fångdamm vid Långfors kraftverk.
2. Renovering av intagsdel/vingmur och anläggande av ny jorddamm vid Långfors kraftverk.

En miljökonsekvensbeskrivning för respektive planerad åtgärd ska upprättas och ni tillställs också ett samrådsunderlag för vardera åtgärd.

Jämtkraft inbjuder härmed till ett skriftligt samråd. Information angående miljökonsekvenserna för de planerade och utförda åtgärder bifogas.

Var vänlig och lämna ditt svar senast den 30 april 2011.

Hälsningar  
Ulf Larsson  
Utveckling Elproduktion  
Jämtkraft AB

---

#### **Jämtkraft AB**

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Organisationsnr	E-post	Hemsida
Box 394						
831 25 ÖSTERSUND	Kyrkgatan 21	063-14 90 00	063-10 64 41	23-556001-6064	info@jamt kraft.se	www.jamt kraft.se

2011-06-01

Ulf Larsson  
+4663-149117  
ulf.larsson@jamt kraft.se

Distributionslista  
AB Persson Invest  
Carl-Göran Palmqvist  
Fiskeriverkets utredningskontor, Härnösand  
Krokoms Kommun  
Länsstyrelsen Jämtlands Län  
Nedre Långans FVO  
Jovnevaerie Sameby

### **Långfors kraftverk – skriftligt samråd**

I slutat av april 2010 upptäcktes en skada i höger intagsdamm vid Långfors kraftverk. En tillfällig fångdamm upprättades och intaget tömdes på vatten för att säkra anläggningen.

Jämtkraft AB avser att hos miljödomstolen söka tillstånd enligt miljöbalken för 1. Anläggande och borttagning av den provisoriska fångdammen samt 2. Renovering av skadan. Inga andra delar av anläggningen kommer att beröras i denna tillståndsansökan.

En miljökonsekvensbeskrivning för respektive planerad åtgärd ska upprättas och Jämtkraft översänder samrådshandlingar för er information.

Var vänlig och lämna ditt svar så snart som möjligt dock senast den 24 juni 2011.

Hälsningar  
Ulf Larsson  
Utveckling Elproduktion  
Jämtkraft AB


---

#### **Jämtkraft AB**

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Organisationsnr	E-post	Hemsida
Box 394						
831 25 ÖSTERSUND	Kyrkgatan 21	063-14 90 00	063-10 64 41	23-556001-6064	info@jamt kraft.se	www.jamt kraft.se

Carl-Göran Palmqvist  
Österulfsås 442  
830 51 Offerdal  
0640-37049, 070-627 85 28

2011-04-27



Jämtkraft AB

### Svar på samråd angående åtgärder vid Långfors kraftverk.

Vi har som ägare till i söder angränsande fastighet, Österulfsås 3:2, tagit del av översända underlagshandlingar för skriftligt samråd. Vi finner mot bakgrund av dessa underlag ingen anledning till erinran mot redan vidtagna respektive planerade åtgärder avseende kraftverkets intagsdel/vingmur. (Jml pkt 1 och 2). Vi utgår naturligtvis från att samtliga åtgärder företas med största möjliga hänsynstagande till områdets känsliga miljö.

Avseende nyttjande av skogsbilvägen mellan länsväg 340 och Långfors kraftverk hänvisas till gällande avtal mellan Jämtkraft AB och Långans Vägsamfällighet.

Med vänlig hälsning

Österulfsås 2011-04-27

  
Carl-Göran Palmqvist

  
Gunnel Wikén Palmqvist



KROKOMS KOMMUN

## Bygg- och Miljöenheten

F A X

Datum:	2011-05-18
Till:	Jämtrat AB
Fax nummer:	063-106471
Från:	Krokoms kommun
Fax nummer:	0640-16105

BRÄTTOM

SVAR ÖNSKAS

FÖR KOMMENTAR

FÖR GRANSKNING

FÖR KÄNNEDOM

ANTAL SIDOR, INKLUSIVE OMSLAG: 3

Kommentar:

Till Ulf Larsson

Hj!

Har är yttrande från Krokoms kommun gällande Långfors brattverk-skottligt område.

Tjänstyttrande kommer i original med post. Beslutet från kommunstyrelsen kommer så snart detta är justerat.

Mvh, Birma Holmer



TJÄNSTEUTLÅTANDE

2011-05-13

Kommunstyrelsens presidium

Långfors kraftverk – skriftligt samråd

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- 1 Muntligt samråd önskas med Jämtkraft AB i frågan.
- 2 Samråd med Rennäringen måste ske före ansökan hos Miljödomstolen.
- 3 Inför det muntliga samrådet, önskar kommunen, av Jämtkraft, en sammanställning av utredningar/beskrivningar som finns för berört område samt ett tydligt skriftligt underlag.

**Bakgrund**

Jämtkraft AB avser att hos miljödomstolen söka tillstånd för:

1. Anläggande och borttagning av provisorisk damm vid Långfors kraftverk.
2. Renovering av intagsdel/vingmur och anläggande av ny jorddamm vid Långfors kraftverk.

Jämtkraft AB önskar svar på samrådet senast 17 maj 2011.

**Underlag för beslut**

Till Krokoms kommun inkom 2011-04-07 handlingar i rubricerat ärende.

Av handlingarna framgår bl.a.:

Jämtkraft AB: avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för godkännande av anläggande samt borttagande av den tillfälliga fångdammen vid Långfors kraftverk i Lången. Efter att en skada påträffats på intagsdel/vingmur vid Långforsens kraftstation har en tillfällig fångdamm upprättats uppström kraftstationen. Det innebär att området nedströms fångdammen till kraftverket nu är torrlagd. Avsikten är nu att reparera intagsdel/vingmur och anlägga en ny jorddamm och därmed säkra anläggningen. När reparationsarbete är färdigställt ska fångdammen tas bort.

Utdrag ur handlingar som berör området:



Området berörs av översiktsplanen för Krokoms kommun, där finns riksintresse för rennäringen och kulturmiljövården, det ligger inom ett Natura 2000 område.

Nedre Långan är idag skyddad mot fortsatt vattenkraftsexploatering via Miljöbalken 4 kap §6. I reviderade miljömål för Jämtlands län är läns mål 8 avseende *Levande sjöar och vattendrag* att "Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft i oreglerade vattendrag ett prioriterat mål.

I bevarandeplanen för Natura 2000-området står det skrivet om restaurering av vattensystemet och för att stärka älvens status som Natura 2000-område undersöks möjligheten att genomföra en total biologisk återställning vid Långforsen genom att lösa in fallrätten och montera ned kraftverk och damm.

- 
- 2011-03-25 Samrådsunderlag angående anläggande och borttagande av provisorisk fångdamm vid Långfors kraftverk.
  - 2011-03-25 Samrådsunderlag angående renovering av intagsdel/vingmur och anläggande av ny jorddamm vid Långfors kraftverk.
  - 2008-08-01 Bevarandeplan för Natura 2000-område Långan nedströms Landösjön SE720358.
  - 2007-03-01 Regionala miljömål för Jämtlands län.
  - 2004-01-29 Regeringsrätten, målnummer 5132-00.
  - 1990-05-02 Översiktsplan för Krokoms kommun  
Reviderad 1991-02-01.
  - Riksintresse för rennäring.
  - Riksintresse för kulturmiljövård Z24

  
Ola Skyllbäck  
Kommunchef

  
Anna Holmér  
Bygg- och miljöchef

Utdrag Bygg- och miljönämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsanteckningar JKAB – Krokoms kommun

### **Jämtkraft AB, Långforsen kraftverk – samråd 2011-05-30 med Krokoms kommun**

1. Angående akutåtgärd, byggande och borttagande av fångdamm
2. Reparation av intagsdel/vingmur och anläggande av jorddamm.

Närvarande: Från Krokoms kommun, Maria Söderberg, KS ordf, Göte W. Swén, KS 1:e v ordf, Rolf Lilja, KS 2:e v ordf., Anette Lihuvud, kommunsekr., Nils-Erik Werner, BoM, miljö- hälsoskyddsinsp, Anna Holmer BoM, bygg- och miljöchef

Från Jämtkraft - Ulf Larsson, Joakim Nyman (A- advokat) samt Ulf Pettersson (UP Miljökonsult).

En genomgång gjordes av de aktuella åtgärderna med bilder på tidigare och nuvarande förhållanden samt ritningar på planerade åtgärder.

UL: Redovisade hela det nu aktuella projektet. Skadan på dammen, utförande av den provisoriska fångdammen och planerade reparationsarbeten på damm och intag.

Bredden på intaget till kraftstationen kommer att minskas med cirka 3 meter med nu aktuella åtgärder

JN: Det är inte aktuellt att utföra några åtgärder på kraftstationen byggnad och maskiner. Ombyggnad av anläggningen med nu tillåten vattenföring 8 m<sup>3</sup>/sek kommer som ett senare projekt. Det blir en etapp tre med tillståndsprövning hos miljödomstolen.

UP: Det kommer att utföras en botanisk inventering med inriktning på jämtlandsmaskros.

Kommunen framförde önskemål om att befintlig spont på den vänstra sidan av intaget ska snyggas till. Det är viktigt att det ser snyggt ut.

Kommunen anser att samråd ska ske med eventuellt berörd sameby.

Kommunstyrelsen kommer att den 22 juni ta ett beslut med yttrande över aktuella projekt.

Vid pennan

Ulf Pettersson