

Dokumenttyp: Instruktion
Status: Publicerat
Dokumentägare: Elnät, Teknikforum
Målgrupp: Elnät:Nät drift:Drift, Elnät:Nät drift:Lokalnät, Elnät:Externa resurser, Elnät:Service
Process: Huvudprocess:Energiförsörjning:Distribution
Informationsklassificering: Begränsad

Revisionsförändring: Klicka eller tryck här för att ange text.
Referens till lagstiftning: Klicka eller tryck här för att ange text.

IFÖ Servisskåp XL

Syfte:

Anläggning med bättre säkerhet

Innehåll:

1. Omfattning

Vid nybyggnation och ombyggnation

2. Målgrupp

Jämtkraft Elnät.

Externa montörer, beredare, projektörer

3. Beskrivning

Jämtkraft övergår till IFÖ servisskåp XL då det har en högre personsäkerhet vid anslutning av kablar. Skåpet har plats för 18 moduler, har fyra kabelgenomföringar för kabel max 95 mm² samt en genomföring för kabel max diameter 10 mm.

Skåpet är anpassat för kabeldon SLD 000. Servisskåpet ersätter IFÖ Servislåda i materialstandarden.

Säkringselement till IFÖ Servislåda kommer att finnas kvar i materialstandarden för ev utbyggnad och störning.

Lagerlagda IFÖ Servislådor slutförbrukas

Bilagor:

- [Bilagor anges som länkar](#)
-

Ansvarig: Urban Persson
Reviderad av: Urban Persson
Granskad av: Fredrik Andersson
Godkänd av: Pär Erik Petrusson Frykman
Rubrik: IFÖ Servisskåp XL

Skapad: 2024-02-12
Reviderad: 2024-02-14
Granskad: 2024-02-14
Godkänd: 2024-02-14