

Dokumenttyp: Instruktion
Status: Publicerat
Dokumentägare: Elnät, Teknikforum
Målgrupp: Elnät, Elnät:Externa resurser
Process: Huvudprocess:Energiförsörjning:Distribution
Informationsklassificering: Begränsad

Revisionsförändring: Klicka eller tryck här för att ange text.

Referens till lagstiftning: Klicka eller tryck här för att ange text.

Lågspänningskablar som tas ur drift

Syfte:

För att vid kabelvisning kunna markera lågspänningskablar som tagits ur drift eller ersatts med annan lågspänningskabel.

Innehåll:

Innehåll

1	Omfattning	2
2	Målgrupp	2
3	Beskrivning	2

Ansvarig: Urban Persson
Reviderad av: Urban Persson
Granskad av: Fredrik Andersson
Godkänd av: Sara Lärner
Rubrik: Lågspänningskablar som tas ur drift

Skapad: 2025-10-18
Reviderad: 2025-10-20
Granskad: 2025-10-20
Godkänd: 2025-10-20

1 Omfattning

Alla lågspänningskablar som tas ur drift eller ersatta med annan lågspänningskabel i kabelskåp eller stationer.

2 Målgrupp

Jämtkraft Elnät.

Externa montörer, beredare, projektörer

3 Beskrivning

Lågspänningskablar som är tagna ur drift eller ersatta med annan lågspänningskabel, men ligger kvar i ett kabelskåp eller station, ska alltid jordanslutning för kablarna sitta kvar. Detta för att få med dessa kablar vid kabelvisning.

Ansvarig: Urban Persson
Reviderad av: Urban Persson
Granskad av: Fredrik Andersson
Godkänd av: Sara Lärner
Rubrik: Lågspänningskablar som tas ur drift

Skapad: 2025-10-18
Reviderad: 2025-10-20
Granskad: 2025-10-20
Godkänd: 2025-10-20