

Dokumenttyp: Instruktion
Status: Publicerat
Dokumentägare: Elnät, Teknikforum
Målgrupp: Elnät, Elnät:Externa resurser
Process: Huvudprocess:Energiförsörjning:Distribution
Informationsklassificering: Begränsad

Revisionsförändring: Klicka eller tryck här för att ange text.

Referens till lagstiftning: Klicka eller tryck här för att ange text.

Val av Lsp-säkring mellan TPC-trafo och Lsp-skena

Syfte:

Rätt storlek på Lsp-säkring beroende på trafostorlek gäller endast trafo med inbyggda Msp-säkringar (TPC).

Innehåll:

Innehåll

1	Omfattning	2
2	Målgrupp	2
3	Beskrivning	2

Ansvarig: Urban Persson
Reviderad av: Urban Persson
Granskad av: Fredrik Andersson
Godkänd av: Sara Lärner
Rubrik: Val av Lsp-säkring mellan TPC-trafo och Lsp-skena

Skapad: 2025-10-18
Reviderad: 2025-10-20
Granskad: 2025-10-20
Godkänd: 2025-10-20

1 Omfattning

Riktlinjer för Lsp-säkring mellan TPC-trafo och Lsp-skena.

2 Målgrupp

Jämtkraft Elnät.

Externa montörer, beredare, projektörer

3 Beskrivning

I befintliga markstationer med Lsp-säkring mellan transformator med inbyggda Msp-säkringar (TPC-trafo) och Lsp-skenan gäller följande säkringsstorlekar:

Transformator-storlek Trafo [kVA]	Avsäkring till Lsp-skenan A
50	100
100	200
200	400

Ansvarig: Urban Persson
Reviderad av: Urban Persson
Granskad av: Fredrik Andersson
Godkänd av: Sara Larner
Rubrik: Val av Lsp-säkring mellan TPC-trafo och Lsp-skena

Skapad: 2025-10-18
Reviderad: 2025-10-20
Granskad: 2025-10-20
Godkänd: 2025-10-20